

## 5) 施設の維持管理に関する記録

(2020年12月末現在)

### ・連続測定記録

炉内のガス温度  
急速冷却塔出口改質ガス温度

} 1カ月単位でグラフ化したものを、当社(本社1階ロビー)で情報開示しています。

### ・ばいじん除去の実施状況

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじん除去を行なった日	(該当なし)	(該当なし)

### ・改質ガスの分析結果

更新頻度	規定項目	分析結果①	分析結果②	
6カ月に1回以上	採取位置	下図に記載	(同左)	
	採取した年月日	2020年2月27日	2020年5月15日	
	測定結果が得られた日	2020年3月19日	2020年6月2日	
	測定結果	硫黄酸化物	0.2 ppm	0.1 ppm
		窒素酸化物	--- ppm	--- ppm
		ばいじん	0.001未満 g/Nm <sup>3</sup>	0.001未満 g/Nm <sup>3</sup>
塩化水素		0.2未満 mg/Nm <sup>3</sup>	0.2未満 mg/Nm <sup>3</sup>	
1年に1回以上	採取位置	下図に記載	/	
	採取した年月日	2020年9月17日		
	測定結果が得られた日	2020年10月12日		
	測定結果 <sup>(注)</sup>	0ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>		

(注) 厚告7号(平成12年1月14日)による換算値

【サーモセレクトプロセス・フロー図】

